

Таблица 11

Наименование	Кол-во квар-тир	Авт. выкл. ВА47-100 ЕКФ, 100 А, для откл. стояка	Число аппаратов на квартиру			Число отходящих автоматов на квартиру			Рис.	
			Счетчик однофазн. (10-40А)	Ввод ВА47-63 ЕКФ, 2п, 40А	УЗО ЕКФ 2п, 40А 30мА	ВА47-63 ЕКФ, 1п, 16А	ВА47-63 ЕКФ, 1п, 25А	ВА47-63 ЕКФ, 1п, 32А		
ЩЭ-3201-21УХЛ4	2	1	1	1	-	2	1	-	9.а	
ЩЭ-3201У-21УХЛ4		1			1				1	9.б
ЩЭ-3202-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3202У-21УХЛ4		1			9.г					
ЩЭ-3203-21УХЛ4	2	1	1	1	-	3	-	-	9.а	
ЩЭ-3203У-21УХЛ4		1			1				9.б	
ЩЭ-3204-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3204У-21УХЛ4		1			9.г					
ЩЭ-3205-21УХЛ4	2	1	1	1	-	2	-	1	9.а	
ЩЭ-3205У-21УХЛ4		1			1				9.б	
ЩЭ-3206-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3206У-21УХЛ4		1			9.г					
ЩЭ-3301-21УХЛ4	3	1	1	1	-	2	1	-	9.а	
ЩЭ-3301У-21УХЛ4		1			1				9.б	
ЩЭ-3302-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3302У-21УХЛ4		1			9.г					
ЩЭ-3303-21УХЛ4	2	1	1	1	-	3	-	-	9.а	
ЩЭ-3303У-21УХЛ4		1			1				9.б	
ЩЭ-3304-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3304У-21УХЛ4		1			9.г					
ЩЭ-3305-21УХЛ4	2	1	1	1	-	2	-	1	9.а	
ЩЭ-3305У-21УХЛ4		1			1				9.б	
ЩЭ-3306-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3306У-21УХЛ4		1			9.г					
ЩЭ-3401-21УХЛ4	4	1	1	1	-	2	1	-	9.а	
ЩЭ-3401У-21УХЛ4		1			1				9.б	
ЩЭ-3402-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3402У-21УХЛ4		1			9.г					
ЩЭ-3403-21УХЛ4	4	1	1	1	-	3	-	-	9.а	
ЩЭ-3403У-21УХЛ4		1			1				9.б	
ЩЭ-3404-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3404У-21УХЛ4		1			9.г					
ЩЭ-3405-21УХЛ4	4	1	1	1	-	2	-	1	9.а	
ЩЭ-3405У-21УХЛ4		1			1				9.б	
ЩЭ-3406-21УХЛ4		-			-				9.в	
ЩЭ-3406У-21УХЛ4		1			9.г					

Условия эксплуатации

- высота над уровнем моря - не более 2000 м;
- температура окружающего воздуха от +1 до 35°C;
- группа условий эксплуатации в части воздействия окружающей среды - М1 по ГОСТ 175)6.1-90.

Климатическое исполнение - УХЛ4.

Степень защиты IP30 по ГОСТ 14254-96.